

«Зарегистрирована»  
 Отделом надзорной деятельности и профилактической работы  
 по Новооскольскому городскому округу  
 УНД и ПР ГУ МЧС России  
 по Белгородской области  
 «13» октября 2020 года



Регистрационный номер N 14 244 501 - ТО - 00204

### ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении - Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Умка» г. Нового Оскола Белгородской области»; здание детского дошкольного образовательного учреждения класса функциональной пожарной опасности Ф1.1.

Собственник объекта защиты - Новооскольский городской округ Белгородской области.

Организационно-правовая форма учреждения - ОКОПФ 75403, форма собственности – муниципальная: ОКФС 14.

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации - 1023101038400

Идентификационный номер налогоплательщика - 3114006033

Место нахождения объекта защиты - Белгородская область, г.Новый Оскол, ул. Славы, д.61

Почтовый адрес - 309640 Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Славы, д.61

Электронный адрес – ds-mbdou2.colesnikova@yandex.ru

Телефон - (47233) 4-65-64.

Здание детского сада введено в эксплуатацию 28.02.2018 г.

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	II
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	С 0
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 1.1
1.4	Высота здания	8,7 м.
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания:	1339 кв.м.

1.7	Объем здания -	18863 куб.м.
1.8	Количество этажей -	2
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	-
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация. Сигнал выведен на пульт диспетчера ЕДДС.
2.	<b>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</b>	
	Расчет пожарного риска на объекте защиты не проводился.	
3.	<b>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</b>	
	Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара по собственной оценке составляет 1000 рублей.	
4.	<b>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</b>	
	<b>Наименование противопожарного мероприятия</b>	<b>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</b>
		<b>Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется</b>
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
		Расстояние более 9м. <b><u>выполняется</u></b>

4.2	Наружное водоснабжение противопожарное	СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».	Отсутствует. Ближайший ПГ находится на расстоянии 700м. от здания детского сада.  <b><u>выполняется</u></b>
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	Проезд пожарной техники к зданию сада два. Подъезд пожарной техники к зданию сада свободен по всему периметру здания.  <b><u>выполняется</u></b>
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"  Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.	Степень огнестойкости – II. Класс конструктивной пожарной опасности – С 0.  <b><u>выполняется</u></b>
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.	В здании находится 8 эвакуационных выходов. Эвакуационные пути не загромождены. В здании работает система оповещения о пожаре.  <b><u>выполняется</u></b>
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.	Обеспечено устройство: пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техник.  <b><u>выполняется</u></b>

4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.	В здании установлена автоматическая пожарная сигнализация. В здании установлено звуковое оповещение об эвакуации. В здании система противодымной защиты имеется. Внутренние противопожарные водопроводы имеются.  <b><u>выполняется</u></b>
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития.	СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	Пульты управления размещены в кабинете охраны. Персонал обучен.  <b><u>выполняется</u></b>
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 23.04.2020) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации").	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проведение учебных эвакуаций из здания сада.</li> <li>2. Обучение рабочих и педагогического состава сада по программе пожарно-технического минимума.</li> <li>3. Учебные тренировки добровольной пожарной дружины.</li> <li>4. Обучение и учебные тренировки пожарного расчёта в системе ГО.</li> <li>5. Обеспечение выполнения запрета на легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в здании и на территории сада.</li> <li>6. Обеспечение выполнения запрета на разведение открытого огня в здании и на территории сада.</li> <li>7. Инструктажи по пожарной безопасности с воспитанниками, рабочими и пед составом сада.</li> <li>8. Издание приказов по противопожарному режиму и пожарной безопасности в саду.</li> </ol> <b><u>выполняется</u></b>

И.О. Заведующего МБДОУ ДС №2 «Умка»



А.В. Гладких