

ПРОТОКОЛ

проверки работоспособности системы передачи извещений пожарной сигнализации и передачи тревожного извещения «Чрезвычайная ситуация на объекте» по выделенному радиоканалу на центральный пульт мониторинга пожарно - спасательной части, по Белгородской области с дублированием сигналов на центральный пункт пожарной связи, центр обработки вызова и центр управления в кризисных ситуациях объекта:

**МБДОУ «Детский сад №2 «Умка»
г. Нового Оскола Белгородской области»
(рег. № 422002)**

Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Славы, д. 61;

г. Белгород

«22» 10 2021 г.

Комиссия в составе:

Председателя – представителя заказчика: _____

Членов комиссии – представителя организации, проводящей проверку системы передачи извещений пожарной сигнализации и передачи тревожного извещения «Чрезвычайная ситуация на объекте» по выделенному радиоканалу на центральный пульт мониторинга пожарно - спасательной части, по Белгородской области с дублированием сигналов на центральный пункт пожарной связи, центр обработки вызова и центр управления в кризисных ситуациях:

Инженер ООО «ЗАЩИТА» Корнев А.И.

выполнила: проверку работоспособности системы передачи извещений от АУПС объекта на центральный пульт мониторинга, прохождение тревожных извещений «Чрезвычайная ситуация на объекте»;

(указать, что проведено – контрольное опробование, испытание, проверка работоспособности и конкретное оборудование)

и установила:

1. предъявлены технические средства системы передачи извещений в составе: коммуникатор TR-001, антенна с консолью, модуль согласования ИС-RF, АУПС на базе прибора ППКОП «А6-06»; Тревожная стационарная кнопка «Астра-321»;

смонтированы на объекте:

МБДОУ «Детский сад №2 «Умка» г. Нового Оскола Белгородской области»,
по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, город Новый Оскол, ул. Славы, д. 61;
(наименование объекта)

в соответствии с проектом: _____
(проектом, актом обследования)

разработанном (составленном): _____
(наименование организации или состав комиссии, дата)

2. Монтажные и пусконаладочные работы выполнены: _____
(наименование организации)

3. Подключение на центральный пульт мониторинга выполнено: ООО «ЗАЩИТА»
(наименование организации)

« » 2010 г. Переподключение «16» февраля 2018 г.
Лиц. № 1-Б/01067 от 09.08.2013 г. выдана Министерством РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, лицензия предоставлена на срок: бессрочно
(номер лицензии, дата выдачи, кем выдана, время действия)

4. Отклонения от проекта (акта): нет

5. Результаты проведения проверки работоспособности системы передачи извещений пожарной сигнализации и передачи тревожного извещения «Чрезвычайная ситуация на объекте» по выделенному радиоканалу на центральный пульт мониторинга пожарно - спасательной части, по Белгородской области с дублированием сигналов на центральный пункт пожарной связи, центр обработки вызова и центр управления в кризисных ситуациях:

Система передачи извещений на центральный пульт мониторинга работает устойчиво, проведена проверка прохождения извещения «Пожар» в автоматическом и ручном режимах, работа кнопки «Чрезвычайная ситуация на объекте»;

6. Выявленные в процессе опробования дефекты, недоделки: НЕТ

Комиссия считает: Система передачи извещений на центральный пульт мониторинга объекта работоспособна, допускается к эксплуатации;

Перечень прилагаемой к протоколу документации: _____

Протокол составлен в двух экземплярах.

Представители:

Заказчика:


Подпись




(Ф.И.О.)

Организации, выполняющей проверку работоспособности системы передачи извещений пожарной сигнализации и передачи тревожного извещения «Чрезвычайная ситуация на объекте» по выделенному радиоканалу на центральный пульт мониторинга пожарно - спасательной части, по Белгородской области с дублированием сигналов на центральный пункт пожарной связи, центр обработки вызова и центр управления в кризисных ситуациях:

Инженер
ООО «ЗАЩИТА»


Подпись



Корнев А.И.
(Ф.И.О.)